

RIKOSILMOITUS KOSKIEN ÖLJYVAHINKOA KÖYHÄJOENTIE 307, HALSUA

Rakltk 14.05.2020 § 16 *Valmistelija vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen, 040 680 2221*

Halsuan kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan Halsuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta tekee öljyonnettomuudesta rikosilmoituksen Keski-Pohjanmaan poliisille. Onnettomuus todettiin 21.4.2020. Vesilaitoksenhoitaja ilmoitti onnettomuudesta Jari Kauppiselle, joka soitti ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhelle. Öljyonnettomuus tapahtui Halsuan päävedenottamon kohdalla Meriläisessä osoitteessa Köyhäjoentie 307. Ympäristötarkastajan tullessa paikalle todettiin alueella olevan noin 10 l polttoöljyä tai vastaavaa öljyjaetta.

Paikalle kutsuttiin pelastuslaitos, joka valvoi öljyllä pilaantuneen maan poistamista alueella. Alueelta poistettiin hiekkaa ja mursketta 6,1 tonnia. Öljyllä pilaantunut maa-aines toimitettiin Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon kaatopaikalle jätteen käsittelyä varten. Maa-ainesta poistettiin niin paljon, kunnes aistinvaraisesti todettiin alue puhtaaksi, jonka jälkeen alueelta otettiin myös maanäyte. Maanäyte todettiin laboratoriossa puhtaaksi. Vedenottamolta otettiin vesinäytteet, jotka todettiin laboratoriossa puhtaiksi.

Öljyonnettomuus on tapahtunut joko edeltävä viikonloppuna tai jopa sitä ennen. Mikäli onnettomuus on tapahtunut ennen viikonloppua se on ollut lumen peitossa ja tullut ilmi lumen sulaessa. Onnettomuuden aiheuttajasta ei ole tietoa.

Onnettomuuskohta oli juuri vedenottamolle menevän tien kohdalla, missä on suhteellisen tiivis murskekerros, mikä osaltaan on estänyt öljyn pääsyn pohjaveteen sakka. Onnettomuuden todentamishetkellä todettiin myös, että maa oli edelleen osittain roudassa, mikä myös edesauttoi öljyn leviämisen estoa.

Vt. raktark:

Rakennus- ja ympäristölautakunta tekee asiasta rikosilmoituksen Pohjanmaan poliisille tämän asiakirjan myötä.

Halsuan kunnan yhteyshenkilönä toimii vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221.

Rikosilmoituksen liitteenä ovat kopiot laboratoriotuloksista sekä Ab

Ekorosk Oy:lle toimitetun materiaalin kuormauskirjasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.