

LAUSUNTO : KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-OHJELMA

Khall 19.05.2021 § 63 *Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202*
Arvio kuntastrategian toteutumisen kannalta: neutraali

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 38 tai 45 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Yksikköteho on 6-10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta 270-380 MW.

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueesta suuri osa on metsätalousmaita, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita ja peltoalueita. Alueen pinta-ala on noin 3 300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 8-10 MW.

Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 6-8 MW.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Vaihtoehto A (VEA): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.

Vaihtoehto B (VEB): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä ilmajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta.

Lausunnot on annettava 5.6.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaa-mo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielenpitoissa ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1007/2021.

Kjoht:

Kunnanjohtaja esittää, että lausuntonaan Halsuan kunnanhallitus toteaa seuraavaa:

Esitetty tuulivoima-alue kuuluu pääosin 4. vaihemaakuntakaavaan. Hankeen yhteydessä alue tarkentuu tehtävien selvitysten perusteella.

Riittävät etäisyydet Natura-alueisiin ja asutukseen tulee turvata.

Halsuan kunta pitää hyvänä asiana sitä, että alueella sijaitsevat tuulivoimalle maakuntakaavoituksessa varatut alueet tulevat hyödynnetyiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.