

TEKNISEN TOIMEN VARIKKORAKENNUKSEN SISÄILMAKORJAUS

TEKLTK 14.01.2020 § 4 Valmistelija rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö John Nyman puh 040 723 7020

Kaustisen kunnan varastolla tehdään sosiaalityötilojen peruskorjaus sisäilmaongelmien takia. Nykyiset konttori/sosiaalityötilat on rakennettu -70 luvun silloista hyvää rakennustapaa noudattaen. Ulkoseinät on valesokkelilla ja väliseinät lähtevät myös lattiapinnan alapuolelta, jotka ovat nyt lahonneet. Tiloissa on tehty sisäilmakatselmus ja siellä on todettu olevan sädesientä.

Työ tehdään liitteenä olevan rakennusselostuksen ja piirustusten pohjalta.

Kun uusi lattia valettu sekä ulkoseinät ja kantavan seinän levytykset tehty niin tilaaja jatkaa peruskorjausta omana työnä.

Varastotilaan (43m²) tehdään 2 ikkunan kohdalle oviaukko nosto-ovelle,

Myös kantavaan seinään tehdään työ/kulkuaukko L= 1800mm

Ulkopuoliset työt tehdään kesällä, silloin uusitaan salaojat ja sadevesiputket.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustapaselostuksen ja piirustukset.

Päätös Hyväksyttiin.
