

## MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Tekla § 48 *Lisätietoja asiasta/päätöksestä tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Ehdotus: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Lautakunnan jäsenten esille nostamat asiat:

Keskusteltiin palolaitoksen käytöstä pois jääneen säiliöauton varaamista talousvedenjakeluun poikkeustilanteita varten. Tekninen toimi selvittää auton kunnon.

Kuntosalin ilmanvaihdon riittämättömyydestä ja tilan korkeasta lämpötilasta on tullut palautetta. Tekninen toimi selvittää mahdollisuudet ilmanvaihdon tehostamiselle.

Möttösen koulun liikuntasalin ilmanlaadusta on tullut palautetta, ilma on kuuma ja tunkkainen. Kohteeseen on vaihdettu ilmansuodattimet ja tuloilman lämpötilaa säädetty. Lämpimät päivät ja viileät illat nyt syksyn tullessa tuo haasteita automatiikalle. Tekninen toimi seuraa tilannetta.

Mahdollisia vesikattovuotoja Makrohallissa, Neulomohallissa ja kampuksen maneesissa. Vesi katot tarkastetaan, vuodon lisäksi on mahdollista että kyseessä on kyse veden tiivistymisestä peltikaton alapintaan. Tekninen toimi tarkastaa katot.

Korkiakankaantiellä noin 700m vt 13:sta on tapahtunut vuoden aikana pari vahinkoa jossa polkupyöräijä on pudonnut jokeen. Tekninen toimi selvittää ELY-keskuksen kanssa kaiteen mahdollisuutta.

---

-----